



232712050056
有效期至2029年06月14日

正本

监测报告

报告编号: A2230062628116C03W



项目名称: 中煤陕西榆林能源化工有限公司

污水监测

委托单位: 中煤陕西榆林能源化工有限公司

报告日期: 二零二三年十二月十九日

陕西华邦检测服务有限公司



No.65874CA72D

说 明

- 1、本报告适用于陕西华邦检测服务有限公司出示的生态环境监测，水和废水、环境空气与废气、噪声、土壤和沉积物、固体废物、生物、油气回收，以及室内空气质量等项目的监测（检测）报告的首页。
- 2、报告无检验检测专用章，无骑缝章，无报告编制人、复核人、审核人、签发人签字无效。
- 3、送样委托检测，应书面说明样品来源，检测单位仅对委托样品负责，检测报告仅对送检样品有效。
- 4、如委托单位或被测单位对本报告数据有异议，应于收到报告之日起十五日内（以邮戳为准），向我公司提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由，如仍有不满意者，可向具有仲裁的监测机构提出书面申请。逾期则视为认可监测结果。但对于一些不可重复的监测，我公司一概不受理。
- 5、未经我公司书面批准，不得部分复制本报告（完整复制除外）。

地址：西安市经济开发区尚稷路

8989 号 C 座 9 楼

电话：029-81777052

邮编：710018

监测报告

报告编号: A2230062628116C03W 第 1 页 共 2 页

委托单位		中煤陕西榆林能源化工有限公司			
受检单位		中煤陕西榆林能源化工有限公司			
监测地点		陕西省榆林市高新区榆马大道北 B1 路东			
联系人		唐姗	联系电话		18691243001
监测类型		委托监测	监测性质		企业自行监测
样品类型		水质（污水）	采样方式		瞬时采样
样品数量		8 个	采样日期		2023 年 11 月 22 日
收样日期		—	分析日期		2023 年 11 月 24 日
采样点位		第一循环水 B 系统回水	第一循环水 A 系统回水	第一循环水 B 系统供水	第一循环水 A 系统供水
样品编号		HJ231122081	HJ231122082	HJ231122083	HJ231122084
样品状态		液体	液体	液体	液体
样品性状		无色、无味、透明	无色、无味、透明	无色、无味、透明	无色、无味、透明
采样点位		第三循环水回水	第三循环水供水	第二循环水回水	第二循环水供水
样品编号		HJ231122085	HJ231122086	HJ231122087	HJ231122088
样品状态		液体	液体	液体	液体
样品性状		无色、无味、透明	无色、无味、透明	无色、无味、透明	无色、无味、透明
监测项目		总有机碳			
样品包装		棕色硬质玻璃瓶			
样品固定		添加固定剂固定			
样品保存		冷藏			
人员	现场监测	马宪兵、赵凯			
	实验室分析	齐怡			
采样依据		《水质 采样技术指导》 HJ 494-2009、 《污水监测技术规范》 HJ 91.1-2019			
评价标准		—			
监测方法/依据/仪器设备名称、型号、编号					
监测项目		监测方法/依据		检出限	仪器设备名称、型号、编号
总有机碳		水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009		0.1 mg/L	总有机碳分析仪 TOC-5000 HB-2-485-02

监测报告

报告编号: A2230062628116C03W

第 2 页 共 2 页

监测结果					
监测点位及样品编号	监测项目	监测结果(mg/L)	监测点位及样品编号	监测项目	监测结果(mg/L)
第一循环水 B 系统回水 HJ231122081	总有机碳	17.4	第三循环水回水 HJ231122085	总有机碳	13.4
第一循环水 A 系统回水 HJ231122082	总有机碳	13.2	第三循环水供水 HJ231122086	总有机碳	19.5
第一循环水 B 系统供水 HJ231122083	总有机碳	17.2	第二循环水回水 HJ231122087	总有机碳	9.4
第一循环水 A 系统供水 HJ231122084	总有机碳	13.7	第二循环水供水 HJ231122088	总有机碳	18.4
备 注	1、监测项目与频次按委托方要求进行; 2、各点位废水均不外排,本次仅监测不予评价; 3、本次监测所用仪器设备在计量溯源有效期内(除检定/校准外)。				

编制人: 赵新庆 复核人: 刘旦旦 审核人: 陈米娜 签发人: 陈米娜

2023 年 12 月 19 日 2023 年 12 月 19 日 2023 年 12 月 19 日 2023 年 12 月 19 日